


Husets energianvändning



Energideklaration för Johan Enbergs Väg 3, Solna.

- Detta hus använder 161 kWh/m² och år, varav el 20 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-05-05 av:
Anders Ejermark, Värderingsföretaget Densia AB